烟台市业达建设工程质量检测有限公司
外墙用喷涂硬泡聚氨酯检测报告

181501061302

工程编码:20034

委托单位	烟台磁山圣水天苑置业有限公司	报告编号	PT202108-00027
工程名称	F地块1-3#、7-10#楼	检测编号	PT2100027
施工单位	山东德信建设集团股份有限公司	环境条件	T：23.1℃，RH：50.9%
样品名称	外墙用喷涂硬泡聚氨酯	样品状态	黄色表面平整、洁净、无污物
规格型号	/	检验地点	节能室
工程部位	外墙	送样日期	2021-08-18
生产厂家	万华建筑科技（烟台）有限公司	检测日期	2021-08-19
试验室地址	烟台开发区八角长沙大街1号内5号	邮政编码	264006
检测依据	GB50404-2017 GB/T6343-2009 GB/T10294-2008 GB/T8811-2008 GB 8624-2012		

检 测 内 容

检测项目	技术指标	检测结果	单项评定
表观密度:kg/	≥35	45.4	合格
导热系数:W/（m·K）	≤0.024	0.023	合格
尺寸稳定性:%	在烘箱温度（70±2）℃中放置48h,≤1.5	长:0.5 宽:0.5 厚:0.4	合格
拉伸粘结强度(现场)(与水泥砂浆、常温):MPa	≥0.10MPa,并且破坏部位不得位于粘结界面	/	/
燃烧性能等级	不低于B2级	B1(C)级	符合要求
以下空白			

检测结论	依据GB8624-2012，燃烧性能符合B1(C)级;依据标准GB50404-2017所检项目符合要求。
检测说明	本试验仅对来样负责，未经本公司书面批准，不得复制本报告（完整复制除外）。 见证单位:山东新时代工程管理有限公司；见证员:林瑞；见证证号:YJ-01-1254 样品来源:委托检测 委托人:曹文俊

见证取样送检

检验检测专用章

批准：孟津 审核：李丽阳 检验：宫海平

检测单位：（盖章）

签发日期：2021年08月31日

扫描全能王 创建